

・施設全体で200Aまで使用可
・仮設ボックスA、Bはイベント用、合計120A以下で使用
・仮設ボックスAの主開閉器は60A (L1, L2合計で120A使用可)
・仮設ボックスBも使用する場合は、A,B合計で120A以下にしてください

